

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक-

3386/1B

दिनांक- 03-12-18

सेवा में,

प्रबन्धक

सनवीम स्कूल


अगरसाण्डा, बलिया।

विषय - विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आपका पत्र संख्या- शून्य दिनांक- 30.11.2018

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक- 01.12.2018 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार है एवं भवन की स्थिति ठीक पाया गया।


संलग्न- जॉच प्रमाण-पत्र।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया

जांच प्रमाण-पत्र

सनबीम स्कूल, अगरसण्डा, जनपद- बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मर्दे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Sl. No	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6M	N.B.C. 2005 colum 12.18.1.1	3.60M
2	Bathroom Height	2.1M	N.B.C. Clause- 12.4.1	3.60 M
3	Open space around the Building	6.0 M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
4	College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) iii	Satisfactory
5	Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause 5.5.1 (b) ii(d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	1.00 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.50 M
8	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	-	-
10	Roofs	R.C.C. Flate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C. Flate Roof
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	R.C.C. Column and beam


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया